

第一体育館及び第二体育館既存照明器具LED化修繕に関する質問への回答

令和8年6月2日

秋田県立男鹿海洋高等学校

番号	質問内容	回答
1	<p>5 LED照明器具の仕様について、本仕様は特定メーカーの製品のみ該当する仕様かと思えます。</p> <p>より公平なメーカー選定・調達機会を頂けるよう、各メーカーがカタログ等で公表している「水銀ランプ700W相当」の製品であれば同等品として選定しても良いでしょうか。</p>	<p>本件におけるLED照明器具の仕様は、明るさ（水銀ランプ700W相当）のほか消費電力や耐環境性能など総合的な要求性能に基づき設定しております。</p> <p>仕様書に記載された基準を満たす製品を選定くださるようお願いいたします。</p>